



**PALOTESTAUSVAKUUTUS
BRANDTEST FÖRSÄKRING
DECLARATION OF FIRE TEST**

Nordic Waterproofing Oy
Äyritie 12 c
01510 Vantaa, Finland

Nordic Waterproofing Oy:n Lohjan tehtaan valmistamat bitumiset Kerabit-kateaineet on testattu ENV 1187 mukaisesti VTT Expert Services Oy palolaboratoriossa ja täyttävät B_{ROOF} (t2) paloluokitusvaatimukset.

Bituminös Kerabit betäckningar producerade av Nordic Waterproofing Oy Lojo fabrik är testade enligt ENV 1187 i VTT Expert Services AB brand laboratorium och uppfyller krav för B_{ROOF} (t2) brandklassificering.

Bituminous Kerabit roof waterproofing membranes produced by Nordic Waterproofing Oy Lohja factory have been tested according to ENV 1187 by VTT Expert Services Ltd and they fulfill B_{ROOF} (t2) qualification of classification for fire.

Lohja, 29.2.2012

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Jari Valkola".

Jari Valkola
Johtaja, tuotanto / Direktör, produktion / Director, Production