


Suunnittelija	Sisältö	Alaräystädetalji, maksaruohokatto, katosrakenteet, ulkopuolinen vedenpoisto, kasvualustana multa, kaltevuus 1:10...1:50		YP-DET156

MK 1:5



- Kerabit viherkattokasvillisuus, Sempergreen maksaruohomatto (paksuus 20...40 mm)
- Maksaruohokattomulta tai vastaava, paksuus esim. 30...60 mm (painumavara huomioituna)
- Suodatinkangas, esim. N2
- Platon DE 25 salaojittava ja vettä varastoiva levy
- Kerabit Juurisuojakermi, TL 2
- Kerabit aluskermi TL 2 alustan mukaan esim. Kerabit 3300 UTL / Kerabit 3200 UTL Fleece / Kerabit 3000 U
- Vedeneristysalusta, esimerkiksi raakaponttilaudoitus tai pontattu säänkestävä rakennuslevy
- Kantava alusrakenne rakennesuunnitelman mukaan

Mikäli vedeneristysluokka on VE80R lappeen keskimäinen kermikerros limitetään 150 mm Kerabit 4000 UT Hitsi-kaistan kanssa.

Piirros on ohjeellinen. Sen soveltuvuudesta kohteeseen vastaa rakennesuunnittelija.

Nordic Waterproofing Oy 31.1.2020

 **Kerabit**